

KABELIŲ DEGUMO KLASIŲ (CPR) PARINKIMAS

Statybos produktų reglamente (angl. CPR) reikalaujama, kad montuojamo kabelio tipas būtų parenkamas atsižvelgiant į pastato tipo rizikos lygį. Lentelėje pateikiami CPR reikalavimus atitinkančių kabelių tipų žymėjimai pagal montavimo aplinką.

RIZIKOS LYGIS	PASTATO TIPAS	EUROKLASĖ	CPR KABELIAI TIPAI
AUKŠTAS	- Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibuliai, fojė, holai ir pan.)	Cca-s1,d1,a1	XPJ-HF C-Pro AFUX C-Pro 1kV XPK-HF C-Pro AXMK-HF C-Pro AXCMK-HF C-Pro MCMK-HF C-Pro MK-HF C-Pro MKEM-HF C-Pro XPK-HF C-Pro
VIDUTINIS	- Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Vaikų darželių, lopšelių, ligoninių, klinikų, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatų, gydyklų pastatų, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namų, viešbučių pastatai - Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. - Gyvenamosios patalpos (daugiabučiai pastatai)	Dca-s2,d2,a2	XPJ-HF D XPUJ-HF D XPK-HF D AXQJ PURE FXQJ PURE FQ PURE
ŽEMAS	- Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos - Gyvenamosios patalpos (vieno, dviejų butų pastatai)	Eca	XPJ XPUJ XPK AXPK-PLUS AMCMK MCMK ML MK MKEM